



# LNE

Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification  
mandaté pour la marque NF  
par AFNOR Certification

## CERTIFICAT



### Réaction au feu

*Reaction to fire*

Délivré à / *granted to*

### ARMA FINANCE

Z.I. Anjou Atlantique

FRANCE 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

Pour les produits suivants / *For the following products*

### MANCHONS ET PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE

*INSULATING ELASTOMERIC TUBES AND SHEETS*

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :

*Manufactured in production plant :*

-

ITALY 20040 RONCELLO

Numéro d'identification :

06

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :  
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :  
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2*

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*

cofrac



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
INDUSTRIELS  
ACCREDITATION  
n° 5-0012  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

<b>Date de début de validité</b>	01 Février 2013
<i>Effective date</i>	<i>February 1st, 2013</i>
<b>Date de fin de validité</b>	31 Janvier 2016
<i>Expiry date</i>	<i>January 31st, 2016</i>

Etabli à Paris le  
25 Janvier 2013



Certificat n° 6200 révision 6  
Renouvelle le certificat 6200-5

### Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244  
CRCA PARIS C.AFF.RENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8058 3819 5600 104 - BIC : AGRIFRPP882

**ANNEXE AU CERTIFICAT N° 6200 Rev. 6**  
*APPENDIX*

**Manchons et plaques d'isolation thermique en élastomère :**  
*Insulating elastomeric tubes and sheets*

MATERIAUX <i>Materials</i>	GAMME <i>Range</i>	CLASSEMENT FEU <i>Fire Classification</i>
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	<b>RUBAFLEX</b> Epaisseur : 6 à 50 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B <sub>L</sub> – s3, d0
Manchons de couleur noire, préfendus adhésivés avec recouvrement isolant	<b>RUBAFLEX CLIM</b> Epaisseur : 9 à 50 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B <sub>L</sub> – s3, d0
Plaques de couleur noire, en pose collée et non collée, sur tout support métallique	<b>RUBAFLEX</b> Epaisseur : 3 à 50 mm	B – s3, d0
Plaques de couleur noire auto-adhésives	<b>RUBAFLEX</b> Epaisseur : 3 à 50 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	<b>RUBAFLEX FAST AR</b> Epaisseur : 9 à 40 mm Diamètre : 6 à 160 mm	B <sub>L</sub> – s3, d0
Ruban isolant adhésif	<b>RUBAFLEX</b> Epaisseur : 3 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire préfendus adhésivés	<b>RUBAFLEX HM</b> Epaisseur : 9 à 50 mm	B – s3, d0

- FIN DE LISTE -